



Agenția pentru Protecția Mediului Galați

ANEXĂ

Din data de 26.05.2017

la Acordul de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul mun. Tecuci și extravilanul com. Drăgănești, județul Galați

I. Capitolul „I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele” din Acordul de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați se modifică după cum urmează:

I.1 La pagina 2, subcapitolul „Infrastructura de apă” va avea următorul cuprins:

Infrastructura de apă:

Lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse într-un sistem zonal de alimentare cu apă, după cum urmează:

Sistem de alimentare cu apa	Zona de alimentare cu apă	UAT-uri componente	Localități componente
Sistemul zonal de alimentare cu apă Tecuci	Tecuci	Tecuci	Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrările privind infrastructura de apă se vor realiza pe amplasamente incluse în teritoriile administrative ale municipiului Tecuci și comunei Drăgănești, județul Galați.

Notă: Comuna Drăgănești este inclusă în Sistemul zonal de alimentare cu apă Galați, dar lucrările prevăzute prin prezentul proiect care se vor realiza pe teritoriul administrativ al acesteia sunt aferente Zonei de alimentare cu apă Tecuci pe care o deservește.

I.2 La pagina 2, subcapitolul „Infrastructura de canalizare” va avea următorul cuprins:

Infrastructura de canalizare

Lucrările propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse în Aglomerarea Tecuci, după cum urmează:





Agenția pentru Protecția Mediului Galați

Cluster	Aglomerare	UAT-uri componente	Localități componente
Tecuci	Tecuci	Tecuci	Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrările privind infrastructura de canalizare se vor realiza pe amplasamente incluse în teritoriul administrativ al municipiului Tecuci, județul Galați. Prin prezentul proiect nu se propun lucrări aferente infrastructurii de canalizare pe teritoriul administrativ al comunei Drăgănești.

I.3 La pagina 2, subcapitolul „Conducte de aducțiune” va avea următorul cuprins:

➤ Conducte de aducțiune

UAT	Lucrări propuse	Lungime cu traversări (m)	Construcții anexe
Tecuci Drăgănești	Înlocuirea conductelor de aducțiune care transportă apa brută de la frontul de captare Rotunda la gopodăria de apă din Municipiul Tecuci - Complexul de înmagazinare (GA Nicolae Balcescu – str. Ana Ipatescu nr. 26), pe întreg traseul	5807	23 cămine (secționare, golire, aerisire)

Pe traseul conductei de aducțiune sunt necesare următoarele subtraversări:

Nr. crt	Tipul traversării	Obiectul subtraversat	Tip conductă	Lungimea subtraversării (m)
1.	subtraversare	DJ 252H	apă brută	15
2.	subtraversare	vale locală 1	apă brută	19
3.	subtraversare	vale locală 2	apă brută	27
4.	subtraversare	vale locală 3	apă brută	24
TOTAL SUBTRAVERSĂRI CONDUCTĂ ADUCȚIUNE				85

I.4 La pagina 3, subcapitolul „Rețele de distribuție apă” va avea următorul cuprins:

➤ Rețele de distribuție apă: Prin proiect se prevede reabilitarea/extinderea rețelilor de distribuție a apei potabile la consumatori după cum urmează:





Agenția pentru Protecția Mediului Galați

Localitate	Lucrări propuse	Lungime cu traversări (m)	Construcții anexe și bransamente
Tecuci	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă	12425	<ul style="list-style-type: none">• 177 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire-dezaerisire).• 294 hidranți• 1 cămin de debitmetru• 13 instalații de măsurare a presiunii și clorului rezidual• 10 camine de masura debit, presiune si clor rezidual• 1516 bransamente• 4 cămine de vane electrice de sectorizare• 2 stații de repompare
	Extindere rețea de distribuție apă potabilă	17164	

Pe tot traseul rețelei de distribuție sunt prevăzute sub/supratraversări, după cum urmează:

Nr. crt	Tipul traversării	Obiectul sub/supratraversat	Tip conductă	Lungimea sub/supratraversării (m)
1.	subtraversare	Str. G. Pătrașcu	apă potabilă	24
2.	subtraversare	Str. Tecuciul Nou	apă potabilă	23
3.	subtraversare	CF	apă potabilă	27
4.	subtraversare	pârâu Tecucel	apă potabilă	33
5.	subtraversare	pârâu Tecucel	apă potabilă	37
TOTAL TRAVERSĂRI EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ				144
6.	supratraversare	pârâu Tecucel	apă potabilă	21
7.	subtraversare	pârâu Tecucel	apă potabilă	42
TOTAL TRAVERSĂRI REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ				63

I.5 La pagina 3, subcapitolul „Sistem SCADA cu dispecer pentru tot sistemul zonal Tecuci” va avea următorul cuprins:

➤ Dispecerat local SCADA Tecuci, dotat cu elemente de automatizare specifice. Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Tecuci vor comunica cu dispeceratul local SCADA Tecuci și vor fi monitorizate de la Dispeceratul regional SCADA Apă Galați.



cfu



Agencia pentru Protecția Mediului Galați

I.6 La paginile 3-4, subcapitolul „Rețele de canalizare” va avea următorul cuprins:

➤ Rețele de canalizare: prin proiect se prevede reabilitarea/extinderea rețelelor de canalizare menajeră după cum urmează:

Localitate	Lucrări propuse	Lungime cu traversări (m)	Stații de pompare ape uzate și racorduri
Tecuci	Reabilitare rețea de canalizare	7327*	<ul style="list-style-type: none"> • 15 SPAU • 843 cămine de vizitare • 15 cămine pentru reținerea corpurilor solide • 2414 racorduri prevăzute cu cămine de racord
	Extindere rețea de canalizare	30870	
	Conducte de refulare SPAU	6339	

*Nu sunt necesare traversări

Pe traseul rețelei de canalizare, sunt necesare urmatoarele sub/supratraversari:

Nr. crt	Localitatea	Tipul traversării	Obiectul sub/supratraversat	Tip conductă	Lungimea sub/supratraversării (m)
1.	Tecuci	subtraversare	Parau Tecucel	canalizare	30
2.	Tecuci	subtraversare	Parau Tecucel	canalizare	25
3.	Tecuci	subtraversare	Parau Tecucel	canalizare	7
4.	Tecuci	subtraversare	Drum	canalizare	21
5.	Tecuci	subtraversare	Drum	canalizare	28
6.	Tecuci	subtraversare	Drum	canalizare	14
7.	Tecuci	subtraversare	CF	canalizare	39
8.	Tecuci	subtraversare	Drum	canalizare	9
TOTAL TRAVERSĂRI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE					173
9.	Tecuci	subtraversare	Str. Tecuciu Nou - DN	Refulare SPAU	13
10	Tecuci	subtraversare	pârâu Tecucel	Refulare SPAU	7
11	Tecuci	subtraversare	Canal Rateș	Refulare SPAU	85
12	Tecuci	supratraversare	Râul Bârlad	Refulare SPAU	108
TOTAL TRAVERSĂRI CONDUCTE REFULARE SPAU					213



[Signature]



Agenția pentru Protecția Mediului Galați

I.7 La pagina 4, după subcapitolul „Rețele de canalizare”, se introduce subcapitolul „Sistem SCADA” cu următorul cuprins:

- Sistem SCADA: Sistemul SCADA din SEAU Tecuci va prelua datele de la SPAU-urile existente și de la SPAU-urile propuse prin proiect amplasate în municipiul Tecuci, precum și de la SPAU-urile din localitatea Cosmești. SPAU-urile vor fi prevazute cu echipamente necesare transmiterii datelor.

Datele se vor transmite la Dispeceratul regional SCADA Canal Galați.

I.8 La pagina 4, subcapitolul „Suprafețe ocupate” va avea următorul cuprins:

Denumire amplasament		Suprafata ocupata temporar (mp)		Suprafata ocupata definitiv (mp)	
		Intravilan	Extravilan	Intravilan	Extravilan
UAT DRAGANESTI	Aducțiune	-	540	-	-
UAT TECUCI	Aducțiune	1266	14072		
	Rețea distribuție apă	89841	-	-	-
	Stații repompare apă potabilă	-	-	475	-
	Rețea de canalizare menajeră	161262	-	-	-
	Stații pompare apă uzată menajeră	1500	-	-	-
	Conducte refulare	15872	6000	-	-
	Organizare de șantier (2 buc.)	-	5000	-	-
Total suprafețe (mp)		269741	25612	475	

I.9 La paginile 5-6, capitolul „I.3. Organizarea de șantier, asigurarea utilităților, instalațiile și echipamentele utilizate:” va avea următorul cuprins:

I.3. Organizarea de șantier, asigurarea utilităților, instalațiile și echipamentele utilizate:

În vederea realizării lucrărilor sunt prevazute două organizări de șantier pe teritoriul UAT Tecuci. Amplasamentele organizărilor de șantier se vor stabili, având în vedere următoarele criterii:

- Asigurarea unei suprafețe cât mai compacte pentru fiecare organizare de șantier, care să aibă max. 2500 mp;





Agenția pentru Protecția Mediului Galați

- Terenul să fie poziționat pe cât posibil în afara zonelor locuite sau la periferia localităților și nu în vecinătatea zonelor împădurite sau cu floră sau faună protejate;
- Parcurgerea unor distanțe cât mai mici între amplasamentul organizării de șantier și punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrărilor ce urmează a fi executate, pe de altă parte;
- Acces facil la drumurile principale;
- Adoptarea celor mai economice soluții pentru transportul muncitorilor;
- Suprafețele incintei și a drumului de acces să fie stabile.

Incinta organizării de șantier va avea o suprafață de formă regulată, cu dimensiunile estimate ale laturilor de 44,00 m, respectiv 21,00 m. și va cuprinde următoarele zone:

- Spațiu containere tip pentru birouri și utilități;
- Parcare autoturisme personal tehnic;
- Spațiu depozitare materiale;
- Spațiu tehnic, pază și materiale P.S.I.;
- Spațiu toalete ecologice;
- Spațiu amenajat pentru circulație;
- Spațiu amenajat pentru acces și parcare utilaje de construcții;
- Spațiu pentru spălare și igienizare utilaje.

Organizarea de șantier va fi racordată la utilități (energie electrică, canalizare, apă potabilă) în situația în care acestea sunt prezente în apropierea amplasamentului șantierului.

În lipsa rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în apropiere, pe amplasamentul organizării de șantier vor fi prevăzute următoarele dotări:

- rezervor suprateran pentru apă potabilă, cu capacitatea minimă de 1500 litri,
- hidrofor pentru apă potabilă;
- bazin vidanjabil din polipropilenă, pentru minim 15 persoane, amplasat subteran, pentru preluarea apei uzate de la lavoare și de la platforma de spălare utilaje.

II. Nu se acceptă alte modificări ale „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul mun. Tecuci și extravilanul com. Drăgănești, județul Galați reglementat prin acordul de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați, față de cele prezentate la pct. I al prezentei anexe.

III. Prezenta anexă se emite cu următoarele condiții:

- a) Acordul de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați își păstrează valabilitatea însoțit de prezenta anexă care face parte integrantă din actul de reglementare.
- b) Lucrările se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în acordul de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați pentru „Proiectul regional de dezvoltare a





Agenția pentru Protecția Mediului Galați

infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci” și în prezenta anexă.

- c) Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse.
- d) Nerespectarea prevederilor acordului de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci” și ale prezentei anexe se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
- e) În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).
- f) Prevederile acordului de mediu nr. 02 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci” și ale prezentei anexe se pot revizui în condițiile specificate în art. 46 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare.

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SANDU



Șef Serviciu AAA
Mirela CULCEA

Întocmit: Daniela Nejlloveanu/2 ex

