



ANEXA din 22.11.2019

la Decizia etapei de încadrare nr. 862 din 01.08.2019

emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „**Realizarea rețelei electrice de interes public pentru alimentarea cu energie electrică a 14 locuințe individuale - instalație electrică de racordare**”, propus a fi amplasat în mun. Galați, strada Cetățianu Ioan, nr. 7, județul Galați.

Având în vedere Notificarea modificărilor proiectului depusă de S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați prin adresa înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 28329/08.10.2019 privind:

- modificarea poziției postului de transformare PTAB 20/0.4kV/630 KVA, T3 Arcașilor prevăzut de proiect cu cca. 5 m față de poziția inițială;
 - schimbarea traseelor cablurilor de alimentare a PTAB și a plecărilor către consumatori, în conformitate cu noua poziție a PTAB 20/0.4kV,
- în urma analizării documentației depuse și a concluziilor ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 22.10.2019,

A.P.M. Galați decide actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 862 din 01.08.2019, prin prezenta anexă, astfel:

Conținutul Deciziei etapei de încadrare nr. 862 din 01.08.2019 se va modifica astfel:

- pct. 2. „Caracteristicile proiectului”, lit. a) paragraful 2, va avea următorul conținut:
 - se va construi un racord prin secționarea cablului subteran LES 20 kV existent între PTAB 1265 T1 Arcașilor - PTAB 1215 Ștefan cel Mare, în vecinătatea PTAB 1265 T1 Arcașilor și se va manșona cu cablul cu lungime de cca. 145 m până la postul de transformare în anvelopă de beton proiectat - T3 Arcașilor 20/0,4 kV 630 kVA;
 - se va construi LES 20kV cu lungime de circa 145 m reprezentând racordul între PTAB T3 Arcașilor proiectat și PTAB 1265 T1 Arcașilor;
 - se va construi un post de transformare PTAB 20/0.4 kV, 630KVA, T3 Arcașilor montat la limita de proprietate a SC Belvedere Motors SRL, în partea de SE;



- se vor construi două plecări reprezentând alimentările de bază și o plecare reprezentând alimentarea în caz de avarie din TDRI 0,4kV aferent noului post de transformare proiectat T3 Arcașilor 20/0,4kV 630kVA:
 - se va construi LES 1 kV cu lungime de cca. 110 m care va alimenta 3 fride de distribuție și contorizare și o firdă de distribuție și contorizare tip E3+FDC2;
 - se va construi LES 1 kV cu lungime de cca. 230 m care va alimenta 3 fride de distribuție și contorizare;
 - se va construi LES 1 kV pe lungime de 160 m, între TDRI 0,4 kV aferent PTAB T3 Arcașilor proiectat și FD4 pentru alimentarea în caz de avarie.
- se vor reface zonele afectate de lucrări.

Celelalte prevederi ale Deciziei etapei de încadrare nr. 862 din 01.08.2019 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „Realizarea rețelei electrice de interes public pentru alimentarea cu energie electrică a 14 locuințe individuale - instalație electrică de racordare”, propus a fi amplasat în mun. Galați, strada Cetățianu Ioan, nr. 7, județul Galați, rămân neschimbate.

Prezenta anexă face parte integrantă din Decizia etapei de încadrare nr. 862 din 01.08.2019.

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SANDU



Șef Serviciu AAA
Mirela CULCEA

Întocmit
Gheorghe GROSU/2ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679