



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 1629/30.12.2019

Ca urmare a solicitării emiterii a acordului de mediu adresate de SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Galați prin SC RBX Electric Flash Led SRL, cu sediul în mun. Galați, str. Nicolae Bălcescu, nr. 35A, județul Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 26897/24.09.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M. Galați decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.12.2019 că proiectul „Alimentare cu energie electrică etapa II (locuri de consum permanente stații bus – 17 locații ale utilizatorului Municipiul Galați)”, propus a fi amplasat în mun. Galați, str. Nae Leonard, Oțelarilor, Oltului, Constantin Levaditti, B-dul Galați, str. Marinei, Gheorghe Asachi, Domnească, Portului, Combinatului, B-dul Stadionului, județul Galați, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2. la pct. 13, lit. a): orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
- proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/ 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar.
- proiectul nu intră sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului:

a) Marimea proiectului:

Proiectul prevede

1.1. STATIA BUS NR.35-BL.C5A – amplasament str.Nae Leonard, F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16mm² în lungime de 50 ml, se va racorda din F.G. 0,4kV existentă str. Nae Leonard, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR101/63A, complet echipat, protejat



in Teava PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 1180 T3 IC FRIMU, 20/0,4kV, 630 kVA).

1.2. STATIA BUS NR. 37-Bloc D19 – amplasament str. Otelarilor, F.N.

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 50ml, se va racorda din FG 0,4kV existenta pe fatada bloc D19, sc. 2 str. Otelarilor, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR 401/63A, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 0293 T3 Micro 21, 6/0,4kV, 400 kVA).

1.3. STATIA BUS NR. 42 – bloc O – amplasament str. Otelarilor, F.N.

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 50ml, se va racorda din FG 0,4kV Bloc O10, str. Otelarilor, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu LF=63A, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 0323 T24 Micro 19, 6/0,4kv, 400 kVA).

1.4. STATIA BUS NR.48 – bloc U10(spre I.C.Frimu)- amplasament str. Nae Leonard, F.N.

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 40 ml, se va racorda din FG 0,4kV existenta pe fatada bloc U10, sc.1, str.Nae Leonard, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR 101/63A, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 1177 T13, IC FRIMU 20/0,4kV, 400 kVA).

1.5. STATIA BUS NR. 54 – CASA MINION (spre Minion)- amplasament str. Oltului, F.N.

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 20 ml, se va racorda din FG 0,4kV existenta pe fatada bloc I2B, sc.1, str. Oltului, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR 101/63A, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 25A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 1135 I2C MICRO 17, 20/0,4kV, 400 kVA).

1.6. STATIA BUS NR. 70 - amplasament Cimitirul SF.LAZAR, str. Dr.Constantin Levaditti, F.N

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 93ml, se va racorda din FG 0,4kV-bl.Nufar 9, sc.1 existenta pe imobil, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR101/63A, complet echipat, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 25A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ1127 T3 BUJOR1, 20/0,4kV, 400kVA).

1.7. STATIA BUS NR. 81 - amplasament Facultatea de Medicina(COZAMIN), str. GALATI, F.N

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 30ml, se va racorda din FS 0,4kV-bl.D9C, sc.1 existenta pe imobil, de pe un circuit liber ce se va realiza prin echiparea cu MPR 201/63A, complet echipat, protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 1089 N6 MICRO 21, 20/0,4kV, 400kVA).

1.8. STATIA BUS NR. 84 - amplasament Damen- str. Marinei, F.N

LES AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 7ml, se va racorda din LEA 0,4kV-stradala torsadata de pe stalp de retea tip SC 10005-cu CDD45-3bc.afereent obiectivului, pana la o cutie de sectionare care se va monta pe stalp la inaltimea de cca.2,5m fata de sol. Din aceasta cutie de sectionare se va racorda LES 0,4kW de tip AC2XabzY 3x25+16mmp in lungime de 45ml, protejat in tub PVC la intrarea in subteran si apoi in profil” T1”la subtraversare str.Marinei, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTM 0240 Baza2, 6/0,4kV, 250kVA).

1.9. STATIE BUS NR.110 – amplasament str.FLORA (spre prelungirea Brailei), str.Gh.Asachi, F.N.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- Sectionare LES 0,4kV racordat la LES 0,4kV bl.A16 Micro16– F.G. 0,4kV Vega93, mansonare si pozare LES 0,4kV tip AC2XabY 3X150+70 mmp (intrare – iesire), in lungime de cca. 20ml, pana la Firida de tip E2+2 proiectata.
- Montare firida de distributie E2+2, poliester armat cu fibra de sticla, in zona de amplasament a obiectivului pe domeniul public, pe postament de beton, care se va echipa cu separatoare monopolare faza cu faza SIST 401+MPR 250A pe circuitul de alimentare si cu sigurante SIST 201/63 A pe circuitul de racordare a BMPm, priza de pamant de 4 ohmi.
- De la Firida E2+2 nou proiectata se va poza LES AC2XABY 3X25+16mmp, in lungime de 10ml, pana la BMPm 16A cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa firida E2+2 nou proiectata.
- Borna de legare a BMPm se va lega la priza de pamant a F.G. (instalatie electrica aferenta PTS 0070 T12 Micro16, 6/0,4kV, 400kVA).

1.10. STATIA BUS NR. 141 -amplasament Liceul de Arta, str.Domneasca, F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, in lungime de 45ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV str. Domneasca, nr.93 aferenta, de pe un circuit liber existent care se va echipa cu LF=63A protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A poliester cu insertie F.S. cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTS 2020 PA2 Mihai Bravu, 6/0,4kV, 630 kVA).

1.11. STATIA BUS NR. 142 -amplasament Liceul de Marina, str.Portului, F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, in lungime de 40ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV aferenta bloc ICEPRONAV, de pe un circuit liber existent care se va echipa cu LF=63A protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A poliester cu insertie F.S. cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTM 0238 Grivitei, 6/0,4kV, 250 kVA).

1.12. STATIA BUS NR. 144 – amplasament str. Oltului F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, in lungime de 40ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV aferenta bloc A10,sc.1 de pe un circuit liber existent care se va echipa cu MPR101/63A protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A poliester cu insertie F.S. cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa langa statia BUS existenta. (instalatie electrica aferenta PTZ 2420 PA20 ADA MARINESCU, 20/0,4kV, 630 kVA).

1.13. STATIA BUS NR. 166 – amplasament str. Otelarilor, F.N.-Micro 19, (capat tramvai-spre strada Stadionului)

LES C2XAbzY 3x10 mmp, in lungime de 14ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV aferenta bloc D11,sc.4 de pe un circuit liber existent care se va echipa cu LF 63A(complet) protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A poliester cu insertie F.S. cu soclu propriu/montaj ingropat in beton care se va amplasa in zona F.G.existenta pe fatada exterioara a blocului. (instalatie electrica aferenta PTZ 1036 K12 Micro21, 20/0,4kV, 630 kVA).

1.14. STATIA BUS NR. 172 – MINION(spre inelul de Rocada)– amplasament prelungirea str.Brailei,F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, in lungime de 12ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV aferenta bloc I6A,sc.1 de pe un circuit liber existent care se va echipa cu MPR101/63A, pana la BMPm 16A care se va amplasa in zona F.G. pe fatada exterioara blocului . (instalatie electrica aferenta PTZ 1142 SC24 Micro17, 20/0,4kV, 400 kVA).

1.15. STATIA BUS NR. 182 –str.Otelarilor, amplasament spre Bulevardul Galati, F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, in lungime de 20ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV metalica, tip E2+4 aferenta stalpului de tip SC10005(aferenta bloc V3) de pe un circuit liber existent care se va echipa cu MPR101/63A protejat in tub PVC la intrarea in subteran, pana la BMPm 16A poliester cu insertie F.S.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

cu soclu propriu/montaj îngropat în beton care se va amplasa lângă stația BUS existentă. (instalație electrică aferentă PTZ 0319 T22 Micro19, 20/0,4kV, 400 kVA).

1.16. STATIA BUS NR. 199—piața Micro17(spre Minion)—amplasament str.Oltului,F.N.

Coloana electrică monofazată AC2XAbzY 3x25+16, în lungime de 7 ml, se va racorda din LEA 0,4 kV torsadat stradal (CDD45-3bc.), de la stalpul de rețea SC 10005 aferent obiectivului (str. Oltului, c/c str.Enachita Vacarescu)aferentă obiectivului, până la cutia de sectionare, care se va monta pe stalp la înălțimea de 2,5m față de sol. Din cutia de sectionare se va racorda LES 0,4kV tip AC2XabzY 3X25+16mmp, în lungime de 30 ml, protejat în teava pvc la intrare în subteran și profil tip "T1" la subtraversarea str. Enachescu Vacarescu, până la BMPm 16A, poliester cu inserție din fibră de sticlă îngropat în beton care se va amplasa pe domeniul public lângă stația BUS existentă (instalație electrică aferentă PTZ 1061 T3 Ada Marinescu, 20/0,4kV, 630A).

1.17. STATIA BUS NR. 221—str.Stadionului, amplasament Sala Sporturilor(spre Brailei), F.N.

LES AC2XAbzY 3x25+16 mmp, în lungime de 20ml, care se va racorda din F.G. 0,4kV metalică, tip E2+4 aferentă stalpului de tip SC10005(aferentă platou Sala Sporturilor) de pe un circuit liber existent care se va echipa cu MPR201/63A până la BMPm 16A poliester cu inserție F.S. cu soclu propriu/montaj îngropat în beton care se va amplasa lângă stația BUS existentă. (instalație electrică aferentă PTAB 0311 Sala Sporturilor, 6/0,4kV, 1000 kVA).

Borna de legare a BMP-ului se va racorda la priza de pamant care se va realiza pe tariful de racordare. Suprafața de teren ocupată de LES 0.4 kV va fi de 272 mp, a BMPm-urilor va fi de 8,5mp, a Firidelor E2+2 va fi de 0,7 mp. Suprafața totală de teren ocupată din domeniul public a instalațiilor electrice va fi de 281,2 mp. Nu este necesară organizare de șantier. La finalizarea lucrărilor terenul va fi adus la starea inițială (compactare, asfaltare, refacere spațiu verde, după caz).

b) *Cumularea cu alte proiecte:* „Alimentare cu energie electrică etapa I – instalație electrică de racordare (loc de consum permanent stația bus – 22 locații)”, „Alimentare cu energie electrică etapa III – instalație electrică de racordare (loc de consum permanent stația bus 22 locații ale utilizatorului Municipiul Galați)”, „Alimentare cu energie electrică etapa IV – instalație electrică de racordare (locuri de consum permanente stația bus – 20 locații ale utilizatorului Municipiul Galați)”, titular SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Galați prin SC RBX Electric Flash Led SRL;

c) *Utilizarea resurselor naturale:* nu este cazul;

d) *Producția de deșeuri:*

În conformitate cu HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, în perioada de execuție vor rezulta în mod uzual următoarele tipuri de deșeuri:

Nr.crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu
1.	Ambalaje de hartie și carton	15.01.01.
2.	Ambalaje de materiale plastice	15.01.02.
3.	Ambalaje de lemn	15.01.03.
4.	Ambalaje metalice	15.01.04.
5.	Absorbanti / textile cu substanțe periculoase	15.02.02
6.	Beton și moloz rezultat din demolări	17.01.01.
7.	Deșeuri ceramice și porțelan	17.01.03.
8.	Deșeuri de lemn	17.02.01.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

9.	Cupru, bronz, alamă	17.04.01.
10.	Aluminiu	17.04.02.
11.	Fier, fontă, oțel	17.04.05.
12.	Amestecuri metalice	17.04.07.
13.	Pământ și pietre	17.05.04.

- managementul deșeurilor generate pe amplasament în perioada de execuție și de funcționare a proiectului se va realiza în conformitate cu legislația de mediu în vigoare;
- colectarea și stocarea temporară a deșeurilor se va face în spații special amenajate;
- valorificarea/eliminarea deșeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăți specializate autorizate.

Vor fi păstrate evidențe privind cantitățile de deșeuri generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

e) *Poluarea și alte efecte negative*: în perioada de realizare a proiectului: local, în zona de lucru, emisii de la mijloacele de transport/utilajele utilizate;

Se vor lua toate măsurile tehnice în ceea ce privește utilajele și mijloacele auto astfel încât disconfortul produs locuitorilor din vecinătatea amplasamentului pe perioada execuției proiectului să fie minim.

f) *Riscurile de accidente majore și/sau dezaastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice*: nu există riscuri de accidente majore și/sau dezaastre relevante;

g) *Riscurile pentru sănătatea umană*: nu există riscuri majore pentru sănătatea umană;

2. Localizarea proiectului:

2.1 *Utilizarea actuală și aprobată a terenului*: parcare, cale de acces pietonală, carosabilă, spații verzi, trotuar de protecție, rețea de distribuție a energiei electrice, conform CU nr. 1497/13.09.2019 emis de Primăria Municipiului Galați.

2.2 *Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia*: nu este cazul.

2.3 *Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:*

a) *zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor*: amplasamentul nu este situat în zone umede, riverane sau guri ale râurilor.

b) *zonele costiere și mediul marin*: amplasamentul nu este situat în zone costiere sau mediu marin.

c) *zonele montane și forestiere*: amplasamentul nu este situat în zone montane sau forestiere

d) *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional*: amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de acest tip.

e) *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de acest tip.

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.

h) zonele cu o densitate mare a populației: proiectul nu va avea un impact semnificativ.

i) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: proiectul nu afectează peisaje și situri importante din punct de vedere istoric.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului: direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este un impact transfrontier.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă.

e) Probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 2 și 3;

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul proiectului nu se cumulează cu impactul altor proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

Lucrările se vor desfășura pe amplasamentul din mun. Galați, str. Nae Leonard, Oțelarilor, Oltului, Constantin Levaditti, B-dul Galați, str. Marinei, Gheorghe Asachi, Domnească, Portului, Combinatului, B-dul Stadionului, județul Galați, respectându-se următoarele prevederi:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația, să gestioneze deșeurile nepericuloase prin reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială.
- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta APM Galați situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- refacerea suprafețelor de teren afectate temporar de lucrări: pe perioada execuției lucrărilor se va menține curățenia, după executarea lucrărilor se vor reface și aduce la starea inițială terenurile ce au fost afectate de execuția lucrărilor;
- **este interzisă tăierea arborilor aflați pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia având în vedere că nu au fost prevăzute astfel de lucrări prin proiect; spațiile verzi afectate prin proiect vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor;**
- la ieșirea din șantier se va asigura o zonă pentru curățarea roților mijloacelor de transport;
- pentru a preveni afectarea suprafețelor de teren învecinate amplasamentului, se interzice accesul utilajelor pe alte căi de acces decât cele special stabilite conform prevederilor legale;
- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și utilajelor utilizate;
- transportul oricăror tipuri de materiale, inclusiv a deșeurilor generate se va realiza cu mijloace de transport acoperite;
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător.
- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomot, vibrații, etc.;
- lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșuri autorizate;
- în cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înștiința imediat A.P.M. Galați și G.N.M. – C.J. Galați;
- **la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Galați, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor; procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoțit de procesul verbal de recepție a lucrărilor realizate;**
- prezenta decizie nu exclude obținerea avizelor/acordurilor eliberate de instituțiile specializate ale statului conform prevederilor legale;
- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie conține 8 (opt) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU



Întocmit: Florin Ionescu/2 ex..



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....